



1. Rura stalowa czarna ze szwem 76,1x2,9
2. Zawór odcinający do wspawania DN65
3. Rura stalowa czarna ze szwem 21,3x2,3
4. Zawór odcinający do wspawania DN15
5. Rura stalowa czarna ze szwem 33,7x2,6
6. Zawór odcinający do wspawania DN25



ul. Stalowa 4 lok. 111, 10-420 Olsztyn
email : biuro@olsanit.pl, tel. 602-322-389

Inwestor:	PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław		
Temat:	Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków S7 i S8 "Osiedla Sterowców" w Dywitach		
Projektował:	mgr inż. Rajmund Janeczko	WAM/0125/POOS/09	
Sprawdził:	inż. Maciej Mierzwik	WAM/0115/POOS/08	
Data:	Treść rys. Schemat montażowy wejścia przyłącza ciepłowniczego do pomieszczenia wymiennikowni	Skala:	Rys. nr
01.2019		-	10